

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и
Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

с. Камышла

(место составления акта)

« 28 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 99

По адресу/адресам: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла,

(место проведения проверки)

ул. Победы, 131

На основании: распоряжения от 28.11.2018 года № 99 заместителя Главного государственного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

инспектора Самарской области по пожарному надзору Садовского Владислава Валерьевича

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица,

казенного общеобразовательного учреждения Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла (школа-интернат) (далее – ГКОУ для детей-сирот с. Камышла)

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

«28» декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/7

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Садриев З.Г.

28.11.2018 г. в 15 ч. 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Изендимиров Артем Евгеньевич – инспектор отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор м.р.

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовали: Садриев Замил Габдулхакович – директор;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

Тухбатшин Айдар Искандарович – зам. директора по административно-хозяйственной части

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	Ручной пожарный извещатель в вестибюле, около центрального выхода, находится в неработоспособном состоянии	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 5; СП 5.13130.2009 Приложение А; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
2	При пуске автоматической пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного в актовом зале учреждения, сигнал не прошел на пульт подразделения пожарной охраны	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4, ст. 83 ч. 7	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
3	Кладовая в подвале не оборудована автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 5; СП 5.13130.2009 Приложение А; СП 3.13130.2009, таблица 2; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
4	В гараже для автомобилей автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неработоспособном состоянии	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 5; СП 5.13130.2009 Приложение А; СП 3.13130.2009, таблица 2; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
5	Марши лестницы 3-го типа левого крыла здания находятся на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов второго (1 окно) и первого (2 окна) этажей	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 53 п. 1; ст. 88 п. 19	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
6	Марши лестницы 3-го типа правого крыла здания находятся на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов второго (1 окно) и первого (1 окно) этажей	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 53 п. 1; ст. 88 п. 19	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
7	На объекте не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении автоматического освещения	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
8	Вещевой склад и склад канцелярских товаров на 3 этаже здания не отделены от коридора противопожарными дверями	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч 1; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 33	ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
9	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 461 «в»	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.

10	В инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 461 «л»	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
11	После проведения реорганизации учреждения руководителем не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 ч. 5, ст. 64 части 1, 3-5; Приказ от 24 февраля 2009 года N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
12	В библиотеке огнетушители не оборудованы знаками пожарной безопасности	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 3; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
13	На двери продуктового склада в столовой отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 27; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 20; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
14	На дверях вещевого склада и склада канцелярских товаров на 3 этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 27; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 20; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
15	На двери архивного помещения на 2 этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 27; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 20; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
16	Проверяемым лицом не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 53	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
17	Проверяемым лицом не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с соответствующим составлением протокола испытания.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 24	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
18	Проверяемым лицом не обеспечено наличие в помещении диспетчерской инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 64	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.

	защиты		
19	Эвакуационные выходы из актового зала захламлены (ящики, урны, сейфы, стенды, декорации)	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89 п. 1; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б»	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
20	В актовом зале не обеспечено размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от потолка (фактически 30 см)	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 31	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
21	В кладовой подвала допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 «в»	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
22	На площадке лестничной клетки второго этажа левого крыла в пожарном шкафу отсутствует ствол	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 57	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.
23	В столярной мастерской на первом этаже допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 «в»	Зам. директора по административно-хозяйственной части Тухбатшин А.И.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 99/1/1 от 28.12.2018 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Изендимиров Артем Евгеньевич

«28» сентября 2018 г.


М.ЛП. (подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
Садриев Замил Габдулхакович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» 12 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)