



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 338-96-68,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов

Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

446910, Самарская область, ст.Шентала, ул. Вокзальная, дом 65, тел. 8(84652) 21419,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 99/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла, директору Садриеву Замилу Габдулхаковичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору № 99 от «28» ноября 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 25.12.2018 г. по 12 ч. 00 мин. 28.12.2018 г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Изендимировым Артемом Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла (школа-интернат) расположенного по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 131

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКОУ СО для детей-сирот с. Камышла - Садриевым Замилом Габдулхаковичем, зам. директора по административно-хозяйственной части - Тухбатшиным Айдаром Искандаровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ пункта предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен
				и выполнен

				ие)
1	2	3	4	5
1	Ручной пожарный извещатель в вестибюле, около центрального выхода, находится в неработоспособном состоянии	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 5; СП 5.13130.2009 Приложение А; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61	20.01.2020 г.	
2	При пуске автоматической пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного в актовом зале учреждения, сигнал не прошел на пульт подразделения пожарной охраны	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4, ст. 83 ч. 7	20.01.2020 г.	
3	Кладовая в подвале не оборудована автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 5; СП 5.13130.2009 Приложение А; СП 3.13130.2009, таблица 2; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61	20.01.2020 г.	
4	В гараже для автомобилей автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неработоспособном состоянии	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 5; СП 5.13130.2009 Приложение А; СП 3.13130.2009, таблица 2; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61	20.01.2020 г.	
5	Марши лестницы 3-го типа левого крыла здания находятся на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов второго (1 окно) и первого (2 окна) этажей	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 53 п. 1; ст. 88 п. 19	20.01.2020 г.	
6	Марши лестницы 3-го типа правого крыла здания находятся на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов второго (1 окно) и первого (1 окно) этажей	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4; ст. 53 п. 1; ст. 88 п. 19	20.01.2020 г.	
7	На объекте не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении автоматического освещения	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43	20.01.2020 г.	
8	Вещевой склад и склад канцелярских товаров на 3 этаже здания не отделены от коридора противопожарными дверями	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч 1; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 33	20.01.2020 г.	
9	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 461 «в»	20.01.2020 г.	
10	В инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 461 «л»	20.01.2020 г.	

11	После проведения реорганизации учреждения руководителем не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 ч. 5, ст. 64 части 1, 3-5; Приказ от 24 февраля 2009 года N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	20.01.2020 г.	
12	В библиотеке огнетушители не оборудованы знаками пожарной безопасности	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 3; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43	20.01.2020 г.	
13	На двери продуктового склада в столовой отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 27; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 20; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	20.01.2020 г.	
14	На дверях вещевого склада и склада канцелярских товаров на 3 этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 27; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 20; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	20.01.2020 г.	
15	На двери архивного помещения на 2 этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 27; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 20; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	20.01.2020 г.	
16	Проверяемым лицом не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 53	20.01.2020 г.	
17	Проверяемым лицом не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с соответствующим составлением протокола испытания.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 24	20.01.2020 г.	
18	Проверяемым лицом не обеспечено наличие в помещении диспетчерской инструкций о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 64	20.01.2020 г.	
19	Эвакуационные выходы из актового зала захламлены (ящики, урны, сейфы, стенды, декорации)	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	20.01.2020 г.	

		безопасности» ст. 89 п. 1; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б»		
20	В актовом зале не обеспечено размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от потолка (фактически 30 см)	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 31	20.01.2020 г.	
21	В кладовой подвала допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией, светильника	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 «в»	20.01.2020 г.	
22	На площадке лестничной клетки второго этажа левого крыла в пожарном шкафу отсутствует ствол	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 57	20.01.2020 г.	
23	В столярной мастерской на первом этаже допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 «в»	20.01.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в I квартале 2020 г. (квартал, месяц).

Изендимиров Артем Евгеньевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 28 " декабря 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГКОУ для детей-сирот с. Камышла
Садриев Замил Габдулхакович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«28» 12 2018 г.